

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. MST-500-00129

Den 21. december 2010

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 26. november 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 229 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 229 (alm. del)

Kan ministeren bekræfte, at det i forhold til de allerede opførte møller var ligegyldigt, om Thy-lejren var defineret som åbent land eller støjfølsomt område, fordi man under ingen omstændigheder kom inden for støjgrænserne, heller ikke grænserne for et støjfølsomt område?

Svar

Miljøstyrelsen har gennemført beregninger af støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller ved Danopal efter den tidligere vindmøllebekendtgørelse, som disse vindmøller reguleres efter.

Disse beregninger viser overalt i Frøstruplejrens underområde III, der er det område i lejren, der er udlagt til beboelse, et støjniveau, der er under 40 dB, dvs. et støjniveau, der både er under støjgrænsen for nabobeboelse i det åbne land og støjgrænsen for støjfølsom arealanvendelse i vindmøllebekendtgørelsen fra 1991. På den baggrund kan spørgsmålet bekræftes.

Miljøcenter Århus har oplyst, at der i støjberegningerne til lokalplan for de eksisterende vindmøller ved råstofvirksomheden Danopal vest for Frøstrup-lejren er beregnet med udgangspunkt i en grænseværdi ved alle ejendomme på 45 dB, svarende til grænseværdien i vindmøllebekendtgørelsen fra 1991 for nabobeboelse i det åbne land. Der henvises til Miljøministeriets redegørelse af 3. december 2010.

Karen Ellemann

/

Claus Torp