



Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-03945

Den 22. marts 2011

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 22. februar 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 434 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmål nr. 434 (alm. del)

Mener ministeren, at vandhaner og andre vandarmaturer er omfattet af blybekendtgørelsen?

Svar

Nej, vandhaner og andre vandarmaturer, der indeholder metallisk bly, er ikke omfattet af blybekendtgørelsen. Dog er loddelegeringer med bly til VVS og blikkenslagerformål, undtagen til lodning af zinkplader, forbudt. Ved metallisk bly forstås bly som rent metal eller legeret med andre metaller som f.eks. aluminium, stål, bronze, messing og zink.

Jeg kan samtidig oplyse, at i henhold til bygningsreglementets (BR10) kapitel 8.4.1 skal byggevarer, fx vandhaner, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer, have en VA-godkendelse for at overholde de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen), der administreres af Naturstyrelsen.

En VA-godkendelse betyder, at vandhanen er testet for afgivelse af bly og cadmium, samt at den er godkendt og dermed lovlig. Producenter, importører og forhandlere har pligt til at sikre sig, at deres produkter er VA-godkendte, inden de markedsføres og sælges i Danmark.

Karen Ellemann

/

Michel Schilling