



ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

18. maj 2011

**Endelig besvarelse af spørgsmål 660 alm. del stillet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 6. maj 2011 efter ønske fra Thomas Jensen (S).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren redegøre for, om en vandhanes indre kan udføres i plastik og om der er en øvre grænse for hvor stort et areal af vandvejene der må være af plastik?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Erhvervs- og Byggestyrelsen har forelagt spørgsmålet for FORCE Technology, der er en godkendt teknologisk service (GTS) virksomhed. FORCE Technology oplyser, at en vandhanes indre godt kan udføres i plast, og der er ingen grænser for arealet af plast på de vandberørte flader.

For en vandhane helt i plast betyder det, at et akkrediteret prøvningsinstitut skal foretage en toksikologisk prøvning, for at sikre, at de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen er overholdt.”