



ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTEREN

16. juni 2011

**Endelig besvarelse af spørgsmål 661 alm. del stillet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 6. maj 2011 efter ønske fra Thomas Jensen (S).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren redegøre for, hvorfor vandhaner i støbt rustfrit stål ikke kræves testet for vandstagnation og bakterier i vandet?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”ETA Danmark, der udsteder VA-godkendelserne på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen, har oplyst, at der ikke udføres test for bakterier i stillestående vand i vandhaner og således heller ikke for vandhaner af rustfrit stål.”