



ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

27. maj 2011

**Besvarelse af spørgsmål 670 alm. del stillet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 6. maj 2011 efter ønske fra Thomas Jensen (S).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren redegøre for, om der stilles krav til brusere (håndbruser og hovedbruser) der produceres, importeres og sælges i Danmark?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I henhold til bygningsreglementets (BR10) kapitel 8.4.1 skal vand- og afløbsinstallationer, fx brusere (håndbruser og hovedbruser), udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. Der henvises i kapitlets vejledningstekst til norm for vandinstallationer, DS 439. Normen er vejledende for, hvordan bygningsreglementets krav til vandinstallationer, fx brusere (håndbruser og hovedbruser), kan opfyldes.

Endvidere fremgår det af bygningsreglementets (BR10) kapitel 8.4.2.4, at vandinstallationer, fx brusere (håndbruser og hovedbruser), skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning eller generende vækst af mikroorganismer. En måde at opfylde bygningsreglementets krav til vandinstallationer, fx brusere (håndbruser og hovedbruser), kan være ved at få en VA-godkendelse.”