

Bilag 1. Ministerens tilladelse til at gennemføre forskønnelsesprojektet ved Lillebælt.



Energinet.dk
Tonne Kjærsvøj 65
7000 Fredericia

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Tilladelse til gennemførelse af forskønnelsesprojekt ved Lillebælt

Ministeren

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har med brev af 8. april 2011 modtaget Energinet.dk's ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forskønnelsesprojekt ved Lillebælt. Ansøgningen er indsendt i henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk.

Dato: 30. januar

J nr. 2011 -1963

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har anmodet Energistyrelsen om at udarbejde indstilling i sagen. Indstillingen er vedlagt.

Ansøgningen omfatter kabellægning over en strækning på ca. 12 km af to 400 kV-luftledninger mellem Jylland og Fyn over Lillebælt og forbi Middelfart, herunder etablering af kabelovergangsstationer, nødvendige tilpasninger på nærliggende transformerstationer og demontering af eksisterende luftledninger på strækningen.

Investeringsbehovet forventes maksimalt at blive 373,3 mio. kr. (2011-priser).

Forskønnelsesprojektet ved Lillebælt ventes efter ansøgningen afsluttet ultimo 2014.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets afgørelse

I henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk kan etablering af nye transmissionsnet ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi. Udbygningen skal forinden påbegyndelse være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet.

Projektet er et led i opfølgning på energiaftalen af 21. februar 2008 og retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet fra november 2008. Aftalen indebærer blandt andet, at store dele af landets højspændingsnet fremover bliver lagt som jordkabler, og at udvalgte strækninger i 400 kV-nettet skal forskønnes.

På baggrund af vedlagte notat af 16. december 2011 med indstilling fra Energi- styrelsen, giver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet hermed tilladelse til gennemførelse af forskønnelsesprojekt ved Lillebælt som beskrevet i Energinet.dk's ansøgning af 8. april 2011, samt i Energinet.dk's notat af 28. november 2011 og i øvrigt på de vilkår, som er anført i Energistyrelsens indstilling.

Godkendelsen gives i henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk.

Det skal bemærkes, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriets godkendelse ikke fritager for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til lov om Energinet.dk, § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, og i henhold til lov om elforsyning, § 89, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen



Martin Lidegaard

Bilag 2.

Spørgsmål og svar vedrørende formålet med kabellægning over Lillebælt og om omkostningerne ved kabellægningen

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12
KEB alm. del , endeligt svar på spørgsmål 19
Offentligt



Klima-, Energi-, og Bygningsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Klima-, Energi-, og Bygningsudvalget har i brev af 26. oktober 2011 stillet mig følgende spørgsmål 19 alm. del, stillet efter ønske fra Per Clausen (EL), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

16. november 2011

J.nr.2011-5044

Spørgsmål 19:

"Vil ministeren redegøre for formålet med kabellægningen over Lillebælt og omkostningerne herved?"

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energinet.dk, som svarer følgende, hvortil jeg skal henholde mig:

"Naturstyrelsens Miljøcentre har sammen med Energinet.dk indstillet seks steder, hvor der foreslås forskønnelse af elnettet, herunder højspændingslinjerne ved Lillebælt. Området omkring højspændingslinjerne ved Lillebælt er valgt, fordi der er en høj grad af bymæssig bebyggelse, og fordi området dagligt benyttes af mange mennesker, som bor der, transporterer sig, arbejder der, eller udnytter landskabet rekreativt eller som turister. Landskabet er udpeget som værdifuldt, og dertil er en stor del af Lillebæltområdet udpeget som Natura 2000-område.

De samlede anlægsomkostninger til Lillebælt forskønnelsesprojektet er budgetteret til 491 mio. kr."

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard