



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kemin@kemin.dk  
www.kemin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 28. marts 2012 stillet mig følgende spørgsmål 125 alm. del, stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), som jeg hermed skal besvare.

MINISTEREN

24. april 2012

j nr. 2012-2091

#### Spørgsmål 125:

Ministeren anmodes om at kommentere henvendelsen af 5. marts 2012 fra Helnæs Miljø- og Energiforening vedrørende dispensation fra "nettoafregningsbekendtgørelsen" for et centralt placeret solcelleanlæg på Helnæs, jf. KEB alm. del – bilag 208. Ministeren bedes herunder oplyse om mulighederne for dispensation, og hvad der i den konkrete sag skal til for at opnå dette.

#### Svar:

Helnæs Miljø- og Energiforening har ansøgt Energinet.dk om at blive omfattet af ordningen for nettoafregning med et centralt placeret solcelleanlæg på Helnæs, som skal opdeles og dimensioneres i forhold til det antal husstande, som indgår i projektet. Det ønskes samtidig, at den maksimale effekt på 6 kW pr. husstand, der er en betingelse for at opnå den årsbaserede nettoafregning, udvides.

Energinet.dk gav den 9. januar 2012 afslag under henvisning til, at den skitse-rede model ikke er "forenelig med den helt grundlæggende regel i nettoafregningsbekendtgørelsen om, at produktionsanlægget skal være beliggende på forbrugsstedet og være 100 % ejet af elforbrugeren".

Energistyrelsen har den 28. februar 2012 tilsluttet sig denne afgørelse.

Reglerne om nettoafregning er fastsat i den gældende bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (BEK nr. 804 af 28/06/2010). Der er ikke hjemmel i den eksisterende lovgivning til at dispensere fra betingelserne om, at anlægget skal være 100 pct. ejet af forbrugeren og beliggende på forbrugsstedet. For at komme i betragtning til den årsbaserede nettoafregning er det desuden en betingelse, at anlæggets maksimale effekt ikke må overstige 6 kW.

Ændring af reglerne for nettoafregning forudsætter en ændring af elforsyningsloven.

Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål S 2812 om nettoafregningsordningen.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard