



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Klima-, Energi-, og Bygningsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Klima-, Energi-, og Bygningsudvalget har i brev af 26. oktober 2011 stillet mig følgende spørgsmål 17 alm. del, stillet efter ønske fra Per Clausen (EL), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 17:

"Hvordan mener ministeren, det påvirker erhvervslivets konkurrenceevne, at det påføres ekstraudgifter på op mod 10 mia. kr. til gennemførelsen af kabelhandlingsplanen i løbet af de næste 20 år?"

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energinet.dk, som svarer følgende, hvortil jeg skal henholde mig:

"Investeringerne i kabelhandlingsplanen omfatter både nødvendige investeringer for at kunne nedtage 132/150 kV-luftledningerne og nødvendige nyinvesteringer i 132/150/400 kV-nettet, der under alle omstændigheder vil være behov for. Det er i kabelhandlingsplanen ikke opgjort, hvad netudbygningen ville have kostet, hvis 132/150 kV-luftledningerne kunne blive stående og reinvesteret efter behov.

I kabelhandlingsplanen er den samlede bruttotarifvirkning for 132/150 kV-investeringerne og 400 kV-investeringerne beregnet til 1,69 øre/kWh. Den gennemsnitlige typiske netto-elpris for en erhvervsvirksomhed kan, afhængig af den kommercielle elpris, godtgørelsesregler for afgifter og moms mv., skønsmæssigt fastsættes til ca. 75 øre/kWh. Stigningen i elprisen for at gennemføre investeringerne i kabelhandlingsplanen set i forhold til erhvervslivets gennemsnitlige netto-elpris vil således resultere i en tarifstigning på samlet ca. 2 pct."

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

Ministeren

16. november 2011

J.nr.2011-5044