

## Folketingets Kommunaludvalg

Sagsnr.  
1209250

Doknr.  
1035358

Dato  
19. september  
2012

Folketingets Kommunaludvalg har d. 30.08.2012 stillet følgende spørgsmål nr. 179 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (Ø).

### Spørgsmål nr. 179:

"Det fremgår af regeringens udspil til finanslov 2013, at fremrykket udmøntning af 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden mv. betyder, at kommunerne får mindst 7 mia. kr. i 2013 til forbedringer af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Med henvisning til, at kun 5 % af landets folkeskoler pt. skønnes at være fuldt tilgængelige for kørestolsbrugere, bedes ministeren redegøre for, hvilke krav om øget handicaptilgængelighed, der vil blive stillet i den forbindelse?"

### Svar:

Af regeringens finanslovsforslag fremgår det, at der fremrykkes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til 2013 til brug for kommunernes anlægsinvesteringer til forbedringer af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og ældreområdet. Investeringsniveauet på kvalitetsfundsområderne forudsættes at udgøre mindst 7 mia. kr. i 2013. Dette er en udmøntning af Økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2013. Sammen med en lånepulje på 750 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne sikrer aftalen, at kommunerne kan fortsætte anlægsinvesteringerne, der målrettes den borgernære service.

Det er en kommunal opgave at tilrettelægge den enkelte anlægsopgave under hensyntagen til lokale behov og prioriteringer. Dog skal samtidig henvises til, at kommunerne ved nybyggeri såvel som ved ombygning skal følge et bygningsreglement, som netop bl.a. omhandler krav vedr. handicaptilgængelighed.

Til brug for besvarelsen har jeg derfor indhentet bidrag om de nærmere bestemmelser om handicaptilgængelighed i tilknytning til bl.a. skole- og institutionsbyggeri fra ministeren for klima, energi og bygninger, som har oplyst følgende:

"Bygningsreglement 2010 (BR10) indeholder en lang række bestemmelser, der skal sikre, at bygninger, herunder også skole- og institutionsbyggeri, er tilgængelige for mennesker med handicap. Konkret er der krav om følgende:

1. Niveaufri adgang til alle enheder i stueetagen.
2. Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager.
3. Handicapparkeringspladser og mulighed for passage herfra til bygningen.
4. Handicaptolletter (offentligt tilgængelige).
5. Elevatorer der kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere end to etager, dvs. stueetage, 1. sal og 2. sal eller mere).
6. Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.



7. Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved skranker).
8. Etablering af kørestolspladser blandt fastmonterede pladser.
9. Tilgængelig skiltning.

Samtlige disse krav er gældende ved opførelse af nybyggeri.

I forbindelse med ombygning af eksisterende byggeri er udgangspunktet i byggeloven, at ombygningen skal være væsentlig før kravene i bygningsreglementet træder i kraft. Væsentlighedskravet er dog fraveget for så vidt angår bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser. Dette fremgår af byggelovens § 4b. Med hjemmel i § 4b er det i bekendtgørelse nr. 1250 fra 2004 bestemt, at følgende tilgængelighedskrav altid udløses ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri:

- Niveaufri adgang.
- Handicaptoliet i adgangsetagen.
- Handicapparkeringspladser.
- Elevator.

Kravet om niveaufri adgang udløses ved alle ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri, mens de øvrige tre krav kun finder anvendelse, såfremt udgifterne til etablering af disse foranstaltninger tilsammen ikke overstiger 9 % af de øvrige omkostninger ved ombygningen.”

Med venlig hilsen  
**Margrethe Vestager**