



Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-07358

Den 25. juni 2012

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har i brev af 4. juni 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 650 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Chr. Schmidt (V).

Spørgsmål nr. 650 (alm. del)

Vindmøllestøjen måles ikke, men beregnes ud fra nogle kildetal, som sættes ind i en formel. Støjudsendelsen kan for møller af samme produktion variere 3-4 dB. Kan ministeren bekræfte, at disse kildetal stammer fra fabrikantens egne oplysninger, og vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for kommunernes muligheder for at kontrollere kildetallene for de planlagte vindmøller inden opstillingen?

Svar

Hvis man vil opstille en vindmølle eller ændre en eksisterende mølle på en måde, der kan give mere støj, skal det først anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde en beregning af, at vindmøllen kan overholde vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser. Støjberegningen skal dokumenteres med en rapport over målingen af en eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype, som er foretaget af et akkrediteret støjlaboratorium eller en person, som er certificeret til ”Miljømåling - ekstern støj”.

Det er som regel den pågældende vindmøllevirksomhed, der rekvirerer målingerne af støj fra vindmøller. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation, skal kommunen gøre indsigelse mod anmeldelsen.

Ved en efterfølgende kontrol af, at vindmøllerne overholder bekendtgørelsens støjregler, skal støjudsendelsen fra de aktuelle vindmøller måles af et akkrediteret støjlaboratorium eller en person, som er certificeret til ”Miljømåling - ekstern støj”.

Ida Auken

/

Claus Torp