



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) har den 26. marts 2012 stillet mig følgende spørgsmål S 2738, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

2. april 2012

J nr. 2012-2154

Spørgsmål nr. S 2738:

"Vil ministeren kommentere artiklen "FN-byggeri i Danmark ser stort på FN's egne handicap-krav", bragt i Kristeligt Dagblad den 26. marts 2012?"

Svar

Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at jeg som byggeriets minister udelukkende kan forholde mig til de dele af artiklen fra Kristeligt Dagblad, der vedrører bygge Lovgivningen, som jeg har ansvaret for.

Jeg kan ikke tage stilling til den konkrete sag vedrørende den kommende FN-by i København, som er omtalt i artiklen. Det er kommunalbestyrelsen, der i henhold til bygge Lovens § 16 C, i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal tilse, at bygge Lovgivningens bestemmelser i konkrete sager bliver overholdt.

Jeg kan oplyse, at bygningsreglement 2010 (BR10) indeholder en lang række bestemmelser, der skal sikre, at bygninger er tilgængelige for mennesker med handicap, herunder krav om blandt andet niveaufri adgang, indretning af handikaptoiletter og installation af teleslynger. Reglerne skal altid overholdes i forbindelse med nybyggeri. Disse bestemmelser skal sikre, at mennesker med handicap kan deltage aktivt i samfundets aktiviteter. Regeringen lægger stor vægt på, at personer med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Af bygningsreglementet fremgår det, at der i forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

Det fremgår endvidere af vejledningsteksten til bestemmelsen, at de nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografteater, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er offentligt tilgængelige for publikum. Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og fx mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet.

Det er som nævnt kommunerne, der skal varetage myndighedsopgaven i forbindelse med byggetilladelser. Det er således kommunen, der i forbindelse med byggesags-

behandlingen af konkrete sager skal påse, at byggelovgivningens bestemmelser bliver overholdt, herunder blandt andet om der i det konkrete byggeri er krav om installation af teleslynger mv.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard