



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 25. februar 2013 stillet mig følgende spørgsmål 95 alm. del, stillet efter ønske fra Per Clausen (EL), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

14. marts 2013

J.nr. 2013-952

Spørgsmål 95

"Ifølge bygningsreglementet BR10 (punkt 8.6.2) skal der installeres solvarmeanlæg ved nybyggeri eller renovering af bygninger uden for eksisterende fjernvarmeområder, såfremt det forventede varmtvandsforbrug overstiger 2.000 liter pr. døgn, hvilket typisk omfatter institutioner, virksomheder el. lign.

- a) Hvilke erfaringer er der med denne regel, og på hvor mange bygninger er der installeret solfangere med henvisning til reglen?
- b) Er der bygninger, hvor reglen skulle være efterlevet, men hvor det ikke er sket?
- c) Hvor mange offentlige bygninger er nybygget eller renoveret uden for eksisterende fjernvarmeområder efter indførelsen af reglen, og i hvilket omfang er reglen efterlevet?
- d) Hvorledes sikrer kommunerne, at reglen efterleves?"

Svar:

Bestemmelsen i bygningsreglementet, BR 10, trådte i kraft 31. december 2010. Baggrunden for bestemmelsen var, at solvarmanlæg til varmt brugsvand er en rentabel løsning i bygninger med et stort forbrug af varmt vand. Samtidig vil der i fjernvarmeområder med kraftvarme eller affaldsforbrænding være sommerperioder, hvor der er overskudsvarme, som ikke kan udnyttes, hvorfor solvarmekravet ikke gælder for bygninger i fjernvarmeområder.

Der er ikke i forbindelse med bestemmelsen indført krav om en indrapportering til kommunen og heller ikke krav om registrering i BBR. Derfor findes der ikke nogen oversigt over antallet af installerede solvarmeanlæg.

Der er opført forholdsvis få større bygninger, hvor der er krav om installering af solvarmeanlæg, siden bestemmelsen blev indført. Et forsigtigt og usikkert skøn over antallet af nybygninger, hvor der er krav om installering af solvarmeanlæg, er godt 100 bygninger.

Ved nybyggeri er der krav om byggesagsbehandling, hvor kommunerne skal påse, at reglerne overholdes. Reglerne om byggesagsbehandling gælder også ved væsentlige renoveringer. Det er i henhold til byggeloven altid bygningsejeren, der er ansvarlig for at reglerne overholdes.

Der er ikke gennemført undersøgelser om reglernes overholdelse. Jeg vil derfor bede Energistyrelsen om at lade SBI udarbejde en status for området.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard