



Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-08648

Den 5. marts 2013

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 8. februar 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 211 (alm. del), som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 211 (alm. del)

Kan ministeren bekræfte, at man ved vurdering af støjgener fra opsatte vindmøller alene måler på en mølle af gangen, i de tilfælde hvor flere møller er opsat sammen? I den forbindelse ønskes oplyst, hvordan man ved måling på en del af de opsatte møller kan vurdere den samlede støjgener?

Svar

Ja. Det fremgår af vindmøllebekendtgørelsen, at der skal foretages måling af støjudsendelsen fra den enkelte vindmølle. I vindmølleparker, det vil sige en samling af 3 eller flere ens vindmøller, skal der dog alene måles støj fra mindst tre vindmøller af hver enkelt type.

Efterfølgende beregnes støjen fra vindmøllerne ved de boliger, der kan være udsat for støj. Grænserne for vindmøllestøj gælder ikke kun for støjen fra den enkelte vindmølle eller fra de møller, der er opsat i den samme gruppe, men for støjen fra alle vindmøller. Derfor beregnes støjbidragene fra alle vindmøller i nærheden af den betragtede bolig, og støjbidragene skal lægges sammen.

Ida Auken

/

Claus Torp