



Miljøministeriet
Departementet

Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. NST-401-00844

Den 30. august 2013

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 5. august 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 446 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eyvind Vesselbo (V).

Spørgsmål nr. 446 (alm. del)

Miljøministeren bedes bekræfte, at der fra overløbsbygværker udledes helt urensset spildevand direkte til vandløbsmiljøet.

Svar

Jeg kan bekræfte, at der under kraftige regnskyl kan forekomme udledning fra overløbsbygværker af fortyndet urensset spildevand direkte til vandområder, herunder vandløb. Dette sker, når der ikke længere er plads i kloaksystemet. Formålet med overløbsbygværker er at forhindre, at spildevandet i stedet trænger ud i for eksempel kældre, lavt beliggende ejendomme eller oversvømmer veje og tunneller.

For en uddybning af formålet med overløbsbygværker henvises til svar på § 20 spørgsmål nr. S 2115 af 5. august 2013 om baggrunden for, at der via overløbsbygværker kan udledes urensset spildevand til vandmiljøet.

Ida Auken

/

Thorbjørn Fangel