



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Energinet.dk  
Tonne Kjærsvvej 65  
7000 Fredericia

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

**Godkendelse af ansøgning om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg  
for havmølleparken Horns Rev 3**

Ministeren

4. marts 2014

J nr. 2013 -3971

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har den 11. oktober 2013 modtaget ansøgning fra Energinet.dk om tilladelse til at etablere ilandføringsanlæg for havmølleparken Horns Rev 3. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har anmodet Energistyrelsen om at varetage sagsbehandlingen.

**Kort projektbeskrivelse, tidsplan og økonomi**

Energinet.dk har søgt om etablering af en transformerplatform ved havmøllerne, ca. 35 km 220 kV søkabel, en kabel- og kompenseringsstation på land, ca. 68 km 220 kV landkabel og en 400/220 kV transformer på land. Investeringen forventes ifølge oplysningerne i ansøgningen at blive 1.543 mio. kr. i faste 2013 priser. Forbindelsen forventes at kunne tages i drift den 31. december 2016, som Energinet.dk er forpligtet til overfor den kommende bygherre på havmølleparken.

**Klima-, Energi- og Bygningsministeriets afgørelse**

I henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk kan etablering af nye transmissionsnet ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, eller hvis det ansøgte projekt er nødvendigt til opfyldelsen af et pålæg fra klima-, energi- og bygningsministeren. Den 23. april 2012 udstedte Klima-, Energi- og Bygningsministeriet pålæg til Energinet.dk om at etablere ilandføringen mv. således at det færdige anlæg kan være spændingsstat senest 31. december 2016.

På baggrund af vedlagte notat af 11. februar 2014 med indstilling fra Energistyrelsen, giver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet hermed godkendelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken Horns Rev 3, som beskrevet i Energinet.dk's ansøgning af 11. oktober 2013 på de vilkår, som er anført i Energistyrelsens indstilling. Godkendelsen gives i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk.

Det skal bemærkes, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriets godkendelse ikke fritager for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Denne afgørelse kan i henhold til § 22, stk. 1, i Lov om Energinet.dk indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Side 2

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rasmus Helveg Petersen'.

Rasmus Helveg Petersen