



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Energinet.dk
Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Godkendelse af ansøgning om etablering af Cobra-forbindelsen til Holland

Energikontoret

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har med mail af 20. december 2013 modtaget ansøgning fra Energinet.dk om tilladelse til at etablere Cobra-forbindelsen mellem Holland og Danmark. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har anmodet Energistyrelsen om at varetage sagsbehandlingen.

d. 15. maj 2014

J nr.2014-19

/ESL

Kort projektbeskrivelse, tidsplan og økonomi

Energinet.dk har søgt om etablering af en 700 MW kabelforbindelse mellem Eemshaven i Holland og Endrup i Danmark. Projektet omfatter en konverterstation i Endrup, et 21 km landkabel fra Endrup til vestkysten af Fanø, et 294 km søkabel, et 25 km landkabel i Holland og en konverterstation i Eemshaven. Forbindelsen ventes at være fuldført i 2019.

Det samlede anlægsprojekt er på 4,8 mia. kr. (2013-niveau). Energinet.dk's andel af anlægsbudgettet er 2,4 mia. kr.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets afgørelse

I henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk kan etablering af nye transmissionsnet ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, eller hvis det ansøgte projekt er nødvendigt til opfyldelsen af et pålæg fra klima-, energi- og bygningsministeren. Forbindelsen er optaget på EUs liste over projekter af fælles europæisk interesse, som i følge Infrastrukturforordningen af april 2013 medfører, at der er taget stilling til behovet for forbindelsen i europæisk sammenhæng.

På baggrund af vedlagte notat af 30. april 2014 med indstilling fra Energistyrelsen, giver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet hermed godkendelse til etablering Cobra-forbindelsen mellem Holland og Danmark, som beskrevet i Energinet.dk's ansøgning dateret 18. december 2013 med bilag på de vilkår, som er anført i Energistyrelsens indstilling. Godkendelsen gives i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk.

Det skal bemærkes, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriets godkendelse ikke fritager for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Denne afgørelse kan i henhold til § 22, stk. 1, i Lov om Energinet.dk indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Side 2

Med venlig hilsen

Martin Hansen