



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi, og Bygningsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

**Undersøgelserapport vedrørende kollaps af Cirkus Arenas telt i
Kalundborg den 21. juni 2013.**

Ministeren

11. november 2013

J.nr.: 2013-2729

Hermed fremsendes til orientering Energistyrelsens notat om undersøgelsesrapporten fra Statens Byggeforsknings institut (SBI) vedrørende kollaps af Cirkus Arenas telt i Kalundborg den 21. juni 2013.

SBI's rapport kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

På baggrund af rapporten er det min vurdering, at der ikke er grundlag for at ændre de gældende krav til konstruktioners sikkerhed og styrke. Årsagen til kollapset af cirkus' Arenas telt skal findes i, at kravene til forankring ikke var overholdt.

Jeg kan desuden oplyse, at Energistyrelsen den 10. juli 2013 efter kollapset skrev et brev til alle tekniske chefer i kommunerne, hvori det blev understreget, at kommunerne ved byggesagsbehandling af store transportable konstruktioner skal sikre, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation af de konstruktive forhold, herunder statiske beregninger af konstruktionen, funderingsforhold samt en beskrivelse af den konkrete opstilling.

Det fremgår ikke af SBI's undersøgelsesrapport, om der kan placeres et ansvar for kollapset. I den konkrete sag er det på baggrund af rapporten politiet, der vurderer, om der skal rejses tiltale mod Cirkus Arena.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard