



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

31. marts 2014

Besvarelse af spørgsmål 34ad L 35 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar 2014

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ifølge lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, fremgår det, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om at undtage ”føring af elkabler af personer, der har gennemgået et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen” fra kravet om autorisation. Ministeren bedes på den baggrund besvare følgende:

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

- Hvilke krav til indhold af kurset vil Sikkerhedsstyrelsen stille for at kunne godkende kurset?
- Vil der være anden uddannelsesbaggrund ud over kurset for føring af kabler, og i så fald hvilke uddannelser?
- Gælder undtagelsen alle dimensioner af kabler og alle længder af kabler?
- Gælder undtagelsen alle typer af installationer, f.eks. bolig, industri, hospital, jernbaner, brobyggerier, kontor m.v.?

Svar:

Forslaget om at undtage trækning af elkabler og vandrør fra kravet om autorisation imødekommer et ønske om at kunne forbedre produktiviteten. Konkret betyder forslaget, at virksomheder uden autorisation kan trække elkabler og vandrør, eksempelvis i forbindelse med nybyggeri. Forslaget stiller krav om, at den, der trækker elkablerne eller vandrørene, skal have gennemført et kursus, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Der stilles ikke krav om yderligere uddannelsesbaggrund.

Undtagelsen gælder hele autorisationsområdet – både ved kabel- og rørarbejde i virksomheder og i boliger. Af hensyn til sikkerheden vil det stadig være den autoriserede virksomhed, der foretager tilslutning og afprøvning af installationen, og som dermed påtager sig ansvaret for, at installationen er udført sikkert og korrekt.

For at kurset kan godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, vil der blandt andet blive stillet krav om, at kabelmontøren skal opnå viden om montering af kabler, kabeltyper, dokumentation og om egnet materiel.