



MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 19. maj 2014
J. nr. 2014 - 2027

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 6. maj 2014 stillet mig følgende spørgsmål vedr. L 172, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 9:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan problemet med ophængning af køreledninger i den meget lavloftede perronhal på Aarhus H løses.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser, at:

”Både Bruuns Bro og Vandrehallen i Aarhus har en frihøjde, der er mindre end normkravet for elektrificerede jernbanestrækninger. Denne udfordring undersøger Banedanmark nærmere i VVM-undersøgelsen. Det undersøges bl.a., hvor meget køreledningsanlægget evt. kan sænkes, og hvorledes den resterende frihøjde kan tilvejebringes enten ved at hæve vandrehallen og Bruuns Bro (evt. med et tyndere brodæk), eller ved at sænke spor og perroner. Når undersøgelsen er tilendebragt, vil Banedanmark kunne fremlægge et endeligt oplæg til løsning.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke