



Folketingets Kulturredvalg
Christiansborg
1240 København K

Kulturministeren

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf : 33 92 33 70
Fax : 33 91 33 88
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk

11. december 2014

Folketingets Kulturredvalg har den 25. november 2014, efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Finn Thranum (V), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 64 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

”Ministeren oplyste under samrådet den 21. november 2014, at man i de seneste år har brugt mange penge på klimastyring af Hack Kampmanns bygning på Vester Allé. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor den omtalte klimastyring ikke opfylder intentionerne, herunder hvilke krav der var stillet, og hvilke der ikke er opfyldt? Endvidere bedes ministeren redegøre for, om der er kommet nye tilfælde af skadede arkivalier efter etablering af klimastyring, og over hvor lang en periode den nye test er foregået.”

Svar:

Jeg har bedt om Rigsarkivet om en udtalelse, og Rigsarkivet har i den anledning oplyst følgende:

”Bygningsstyrelsen ejer bygningen på Vester Allé og har ansvaret for klimastyringen af magasinerne. Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 59 blev der efter fugtskaden i 2012 udarbejdet en undersøgelse af Alectia vedr. fugt i magasinerne. Alectias undersøgelse indeholder en række anbefalinger samt konklusioner. Rigsarkivet skal i den forbindelse henholde sig til Bygningsstyrelsens udtalelse om sagen.

Det nye klimaanlæg fjerner fugten i rummet, når klimaanlægget kører, men det grundlæggende problem bag fugtens tilstedeværelse er ikke ændret. Overordnet set mener Rigsarkivet ikke, at bygningen kan betragtes som velegnet til opbevaring af kulturarv bl.a. pga. de fugtproblemer, der ligger latent i dele af magasinerne.

Klimaanlægget har været i drift siden august 2014, og der er ikke opdaget nye forekomster af skadede arkivalier i perioden frem til november måned 2014.

Rigsarkivet kan i den forbindelse nævne, at Rigsarkivet ikke anvender bunkermagasinet til opbevaring af arkivalier – jf. besvarelsen af spørgsmål 59 – netop for at undgå nye fugtskader på arkivalier.”

Jeg henholder mig til oplysningerne fra Rigsarkivet og henviser til mit svar på spørgsmål nr. 59 fra Folketingets Kulturudvalg.

Marianne Jelved