



Miljøministeriet
Departementet

Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-12344

Den 14. januar 2015

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 18. december 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 178 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).

Spørgsmål nr. 178 (alm. del)

Vil ministeren beskrive de økonomiske forhold omkring installation, vedligehold og kontrol af gyllealarmer, herunder hvad de estimerede udgifter vil være ved eksempelvis påbud om ny installering af gyllealarm på 2 gyllebeholdere?

Svar

Miljøstyrelsen oplyser, at en gyllealarm koster ca. 10.000 kr. Videre oplyser styrelsen, at omkostningerne til vedligeholdelse er begrænsede, da det alene kræves, at alarmen rengøres en gang årligt ved at rense censoren med vand. Gyllealarmer vurderes generelt at være holdbare, hvorfor de sjældent vil kræve udskiftning.

Kirsten Brosbøl

/

Claus Torp