

## Udenrigsministeriet

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

Asiatisk Plads 2  
DK-1448 København K  
Telefon +45 33 92 00 00  
Telefax +45 32 54 05 33  
E-mail: [um@um.dk](mailto:um@um.dk)  
<http://www.um.dk>  
Girokonto 3 00 18 06

Bilag  
1

Sagsnummer  
2015-337

Kontor  
EUK

25. september 2015

### **KOMITÉSAG**

#### **Elektriske koblingsanlæg**

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Fødevareministeriets notat vedrørende Kommissionens forslag til gennemførselsforordning, der fastsætter minimumskrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af personer der udfører installation, servicering, vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af elektriske koblingsanlæg eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 (komité-sag).

Forslaget er sat til afstemning på et møde i komitéen for fluorholdige drivhusgasser den 29. september 2015.

Forslaget vurderes generelt at påvirke beskyttelsesniveauet positivt, idet det sikres, at påfyldning af SF6 på elektriske koblingsanlæg nu kun kan udføres af autoriseret personale.

Regeringen finder, at forslaget kan støttes og agter derfor at stemme for.

Kristian Jensen