



Energinet.dk  
Tonne Kjærsvvej 65  
7000 Fredericia

**Energikontoret**

**Dato**  
11. december 2015

**J nr.** 2015-3487

### **Godkendelse af ansøgning fra Energinet.dk om tilladelse til udskiftning af 132 kV-kabler i Øresund**

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har med mail af 10. marts 2015 modtaget ansøgning fra Energinet.dk om tilladelse til at udskifte 132 kV-forbindelserne i Øresund efter §4 i Lov om Energinet.dk. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har bedt Energistyrelsen om at varetage sagsbehandlingen.

#### **Kort projektbeskrivelse, tidsplan og økonomi**

Der er ansøgt om tilladelse til udskiftning af de eksisterende fire 132 kV tre-fase kabler (to systemer) mellem transformerstation Teglstрупgård i Helsingør og en kommende kabelovergangsstation Laröd nord for Helsingborg med to nye kraftigere 132 kV tre-fase kabler. Projektet omfatter desuden fjernelse af luftledning mellem Teglstрупgård og Guldgravergård, fjernelse af eksisterende 132 kV søkabel i svensk og dansk farvand samt nedlæggelse af station Guldgravergård og station ved Sofiero.

Anlægsbudget er på 226 mio. kr. (angivet i 2014-priser). Den samlede påvirkning af nettariiffen forventes at være -0,75 øre/kWh. Projektet forventes (forudsat at der ikke er VVM-pligt) idriftsat i 2018. Herefter fjernes de fire eksisterende søkabler og stationsanlæg.

#### **Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets afgørelse**

I henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk kan etablering af nye transmissionsnet ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, eller hvis det ansøgte projekt er nødvendigt til opfyldelsen af et pålæg fra klima-, energi- og bygningsministeren.

På baggrund af vedlagte notat af 28. oktober 2015 med indstilling fra Energistyrelsen, godkender Klima-, Energi- og Bygningsministeriet hermed ansøgningen på de vilkår, som er anført i Energistyrelsens indstilling. Godkendelsen gives i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011 om Energinet.dk med efterfølgende ændringer.

Det skal bemærkes, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets godkendelse ikke fritager for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)



Energi-,  
Forsynings- og  
Klimaministeriet

Denne afgørelse kan i henhold til § 22, stk. 1, i Lov om Energinet.dk indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Kasper Wrang  
Kontorchef