



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
23. juni 2016

J nr. 2016-1834

Orientering om godkendelse af Energinet.dk's udskiftning af kontroludrustning og hovedkomponenter på jævnstrømsforbindelserne Konti-Skan 1-2

Jeg skal hermed orientere udvalget om, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet d.d. har godkendt ansøgningen fra Energinet.dk om tilladelse til at udskifte kontroludrustning og visse hovedkomponenter på jævnstrømsforbindelserne Konti-Skan 1-2, som udgør den elektriske forbindelse mellem Jylland og Sverige.

Projektet omfatter udskiftning af kontroludrustningen på Konti-Skan 1-2 og udskiftning af en række hovedkomponenter såsom bl.a. poltråde og renovering af transformatorer. Projektet er ikke med i den igangværende revision af kabelhandlingsplanen, da de nuværende principper for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet, som blev vedtaget den 4. november 2008 af forligsparterne bag energiaftalen af 21. februar 2008, kun vedrører kabellægning af 132-150 kV samt 400 kV vekselstrømsforbindelser, og ikke jævnstrømsforbindelser som der er tale om i dette projekt.

Projektet har baggrund i, at kontroludrustningen på Konti-Skan 2 har opbrugt sin levetid, samtidig med at kontroludrustningen på Konti-Skan 1 ikke fungerer optimalt, hvilket forhindrer fuld udnyttelse af forbindelserne og har tabte handelsgevinster til følge. Samtidig har en række hovedkomponenter ligeledes opbrugt deres levetid, og der er behov for udskiftning af disse for at sikre den fremtidige drift af forbindelserne. Jævnstrømsforbindelserne Konti-Skan 1-2 skaber samfundsøkonomisk værdi for Danmark, ved at der skabes handelsgevinster, herunder ved handel med blandt andet vindenergi, og forbindelsen understøtter en omkostningseffektiv varetagelse af forsyningsikkerheden.

Projektet har et anlægsbudget på 184,2 mio. kr. og vil påvirke Energinet.dk's nettarif med 0,03 øre/kWh hvilket indgår i Energinet.dk's tariffremskrivning.

Til udvalgets orientering vedlægges Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets godkendelse af projektet.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk