



ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET

Energinet.dk
Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Godkendelse af ansøgning om tilladelse til kabellægning af 150 kV- forbindelser i Han Herred, Thy og Struer

Energikontoret

6. november 2015

J nr. 2015-2961

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har den 12. november 2014 modtaget ansøgning fra Energinet.dk om tilladelse til at kabellægge fire 150 kV-forbindelser i områderne Han Herred, Thy og Struer. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har anmodet Energistyrelsen om at varetage sagsbehandlingen.

Kort projektbeskrivelse, tidsplan og økonomi

Der er ansøgt om at erstatte fire eksisterende 150 kV-luftledningsforbindelser med kabler mellem Bedsted og Nors, Frøstrup og Klim Fjordholme, Bilstrup og Idomlund samt Struer og Brasholm. Endvidere omfatter projektet etablering af tre reaktorer, etablering af en ny station i Klim Fjordholme og en kabelovergangsstation i Brasholm samt ombygninger af stationer Bedsted, Nors, Bilstrup, Idomlund og Struer for tilslutning af kabler og reaktorer. Endelig nedtages to gamle friluftstationer i Frøstrup og Klim Fjordholme. Investeringen forventes ifølge oplysningerne i ansøgningen at blive 453 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er reserve (angivet i faste priser, 2014-niveau). Investeringen vil påvirke Energinet.dk's nettarif med 0,05 øre/kWh i anlæggenes levetid. Forbindelserne forventes taget i drift primo 2019, eller primo 2020 såfremt det afgøres, at projektet er VVM-pligtigt. Luftledningerne planlægges nedtaget efter idriftsættelse af kablerne.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets afgørelse

I henhold til § 4 i lov om Energinet.dk kan etablering af nye transmissionsnet ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, eller hvis det ansøgte projekt er nødvendigt til opfyldelsen af et pålæg fra energi-, forsynings- og klimaministerien.

På baggrund af vedlagte notat af 19. oktober 2015 med indstilling fra Energistyrelsen godkender Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hermed ansøgningen på de vilkår, som er anført i Energistyrelsens indstilling. Godkendelsen gives i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4 stk. 3, i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011 om Energinet.dk med efterfølgende ændringer.


Det skal bemærkes, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets godkendelse ikke fritager for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTERIET

Side 2

Denne afgørelse kan i henhold til § 22, stk. 1, i lov om Energinet.dk indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være skriftligt indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen



Kasper Wrang
Kontorchef