



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

8. marts 2016

J nr. 2016-568

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 10. februar 2016 stillet mig følgende spørgsmål 128 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget Dennis Flydtkjær (DF).

Spørgsmål 128

I energiforliget fra 2012 er det besluttet, at Havmøllepark Vesterhav Syd kan placeres mellem 4 og 20 km fra kysten. Vil ministeren oplyse, hvem der efterfølgende har taget beslutning om, at opstillingsområdet skulle indskrænkes til en afstand mellem 4 og 8 km fra kysten?

Svar

Beslutningen om at lade et kystnært udbud indgå som del af det energipolitiske forlig af marts 2012 afspejler et politisk ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Det er generelt billigere at bygge kystnært end længere ude på havet, bl.a. fordi havdybderne generelt er lavere og fundamentsomkostningerne dermed mindre.

Beslutningen om hvilke seks konkrete områder, der skulle indgå i udbuddet, er foretaget af energiforligskredsen med den opfølgende kystmølleaftale af november 2012. Det blev med kystmølleaftalen også endeligt fastlagt, at placeringen af de potentielle vindmølleparker i det kystnære udbud skal være mindst 4 km fra kysten. Forligskredsen har ikke taget stilling til nogen maksimumafstand.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk