



ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTERIET

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Ministeren

20. november 2015

J nr. 2015-3124

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 28. oktober 2015 stillet mig følgende spørgsmål 22 alm. del, stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 22

"Vil ministeren oplyse, hvor stor en kapacitet og hvor mange møller, der kan forventes opstillet på hver af lokationerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord?"

Svar

Ved hver af de to lokaliteter ved Vesterhav Nord og Syd kan der maksimalt placeres 200 MW, og samlet kan der maksimalt installeres 350 MW, som følge af det kystnære udbud. Se også svaret på EFK alm del spm 20.

Vindmølletypen og dermed antallet af møller afgøres af en mulig koncessionshaver. De tekniske valg, der foretages af tilbudsgiveren, er en vigtig konkurrenceparameter for fastsættelse af prisen.

VVM-redegørelsen er udarbejdet med henblik på, at alle mølletyper i intervallet 3 MW til 10 MW kan anvendes. Det betyder, at der kan opstilles 20-66 møller på hver lokalitet og samlet 35-116 møller på de to lokaliteter i Vesterhavet.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt