



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

J.nr. 2016 - 378  
2. februar 2016

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har i brev af 8. januar 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 353 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ida Auken (RV).

**Spørgsmål nr. 353 (alm. del)**

Hvorledes vil ministeren sikre, at drikkevandets indhold af kobber og zink ikke overskrides?

**Svar**

Der er fastsat krav til drikkevandets indhold af kobber og zink. Vandforsyningerne skal løbende analysere drikkevandet og sikre, at drikkevandet opfylder kvalitetskravene. Kommunerne fører tilsyn med vandforsyningerne.

Byggevarer i kontakt med drikkevand, som f.eks. vandhaner og rør skal godkendes, inden de må markedsføres i Danmark. Byggevarer udført af rent kobber og varmforzinket stål kan ikke godkendes til drikkevand, da disse materialer kan afsmitte betydelige mængder kobber og zink. Godkendelsesordningen varetages af Trafik- og Byggestyrelsen.

Med disse regler sikres det, at drikkevandets indhold af kobber og zink ikke overskrider de fastsatte krav.

Eva Kjer Hansen

/

Mads Leth-Petersen