



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

Dato  
19. januar 2017

J nr. 2016-1405

### **Orientering om godkendelse af Energinet.dk's tilslutning af Cassin Networks ApS datacenter til transmissionsnettet**

Da det i dag er offentliggjort af Facebook, at der etableres et nyt datacenter ved Odense på Fyn skal jeg hermed orientere udvalget om, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet den 20. september 2016 har godkendt ansøgning fra Energinet.dk om tilladelse til at foretage tilslutning af Cassin Networks ApS datacenter til eltransmissionsnettet.

Projektet omfatter tilslutning af datacenteret, hvilket vil ske gennem etablering af en ny station, station Fraugde Vest. Denne station forbindes til de eksisterende stationer i Fraugde og Fynsværket.

Cassin Networks ApS datacenter tilsluttes direkte til transmissionsnettet. Der er også undersøgt mulighed for tilslutning til distributionsnettet, men denne løsning er vurderet både dyrere og teknisk ringere. Godkendelsen af tilslutningen af datacenteret gives på baggrund af eldirektivets § 32 og § 34, som foreskriver, at medlemslandene skal sikre adgang for tredjeparter til at blive forsynet fra det kollektive elnet eller fra en direkte linje. Derudover foreskriver elforsyningslovens § 23, at hvis det ikke er muligt for forbrugeren at opnå tilladelse til anlæg af et direkte elforsyningsnet, skal forbrugeren kunne forbindes til det kollektive elnet. Det er vurderet, at datacenteret kan tilsluttes transmissionsnettet. Derfor kan der ikke gives tilladelse til etablering af direkte elforsyningsnet.

Projektets anlægsomkostninger vil blive afholdt af Cassin Networks ApS. Energinet.dk er ansvarlig for anlægsprojektet og overtager efterfølgende ansvar for drift og vedligehold.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)