



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato

11. maj 2017

J nr. 2017-1548

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i brev af 4. maj 2017 stillet mig følgende spørgsmål 294 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Bjarne Laustsen (S).

Spørgsmål 294

Kan ministeren redegøre for, hvad det betyder for kabelføringen i det konkrete projekt, at Læsø-projektet tidligere (jf. kabelhandlingsplanen fra 2009) er blevet vurderet som 'stor miljøpåvirkning', jf. spm. 291-293?

Svar

Kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne fra 2009 vedrører kabellægning af 132-150 kV-nettet samt udvalgte 400 kV-forbindelser. Forskønnelsesplanen visualiserede miljøpåvirkningen af en række udvalgte strækninger og klassificerede dem i tre grupper, der beskrev en stor, moderat eller lille miljøpåvirkning. Eltransmissionsnettet over Læsø er her klassificeret som en strækning med store miljøpåvirkninger i et samlet resultat for en længere strækning, men det var ikke et af de 6 projekter, der blev udvalgt til forskønnelse.

I forbindelse med tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne, der blev vedtaget ved aftale om afskaffelse af PSO den 17. november 2016, blev aftaleparterne bl.a. enig om, at det eksisterende 132-150 kV-net som udgangspunkt bevares som luftledninger. Ligeledes ændres den fremtidige udvikling af eltransmissionsnettet, så nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning. Aftalen indebærer også, at de 6 udpegede forskønnelsesprojekter i Forskønnelsesplanen fra 2009 fastholdes.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk