



Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Den 13. oktober 2017

Miljø- og fødevarerministerens besvarelse af spørgsmål nr. 391 (EFK alm. del) stillet den 18. sept. 2017 efter ønske fra Christian Poll (AL).

### Spørgsmål 391

Vil ministeren oplyse, om et kraftvarmeværk, hvortil der søges tilskud til forgasningsanlæg efter § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi (LBK nr. 1288 af 27/10/2016), men som ikke kan overholde NOx-kravet på 100 mg/Nm<sup>3</sup> (bestemt ved bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1520 af 07/12/2016), vil kunne få dispensation for dette NOx-krav og dermed alligevel oppebære tilskud til støtte?

### Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende:

”Standardvilkårene i Bekendtgørelse nr. 1520 af 07/12/2016 er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, eksempelvis kraftvarmeværker, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen.

Miljømyndigheden skal som udgangspunkt indsætte standardvilkårene, eksempelvis en grænseværdi på 100 mg/Nm<sup>3</sup> NOx i den miljøgodkendelse, der meddeles kraftvarmeværket, som anvender forgasningsgas som brændsel. Vilkårene kan fraviges, såfremt kraftvarmeværket er atypisk i forhold til standardvilkårenes anvendelsesområde og beskrivelse, eller af hensyn til omgivelsernes sårbarhed. Herudover kan miljømyndigheden ud fra en konkret vurdering og proportionalitetsbetragtning fravige standardvilkårene og eksempelvis vælge at give en lempet emissionsgrænseværdi for NOx, f.eks. hvis anlægget har en kort levetid.”

I relation til at opnå tilskud til støtte efter § 43 i lov om fremme af vedvarende energi har Miljøstyrelsen indhentet udtalelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som oplyser følgende:

”Det er Energinet, som behandler ansøgninger om afgørelse om pristillæg til elektricitet, som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. Oplysninger om emissioner indgår ikke i sagsbehandlingen, hvorfor der ikke i den forbindelse udstedes dispensationer for manglende overholdelse af emissionskrav.”

Esben Lunde Larsen

/

Claus Torp