



MINISTEREN

Sundheds- og Ældreudvalget  
Folketinget

Dato 29. maj 2017  
J. nr. BO0106-00018

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Sundheds- og Ældreudvalget har i brev af 1. maj 2017 stillet mig følgende spørgsmål (SUU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

**Spørgsmål nr. 827:**

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke tilgængelige adgangsforhold der skal være i en plejehjemsbolig, herunder døråbning m.m.”

**Svar:**

Jeg lægger til grund, at spørgsmålet vedrører almene ældre- og plejeboliger.

Regler om udformning, indretning mv. af ældre- og plejeboliger findes i almenboligloven. Af lovens § 110 fremgår, at boligen med hensyn til udstyr og indretning skal være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere, og at boligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede.

Disse regler gælder for alle almene plejeboliger, uanset om de er ejet af en kommune, en boligorganisation eller en selvejende ældreboliginstitution.

Den tidligere Bygge- og Boligstyrelse, Socialministeriet og bl.a. Arbejdstilsynet udsendte i 1997 en fælles vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. I vejledningen vejledes bl.a. om, hvordan døre og adgangsåbninger bør være indrettet i en plejebolig for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Det fremgår af vejledningen, at alle, herunder brugere i kørestole med håndbetjente drivringe, ubesværet skal kunne passere igennem et dørhul. Derfor bør den fri passagebredde være 90 cm. Der vejledes endvidere i, at udvendige døre som entre- og terrassedøre som minimum bør have et karmål på 1008 mm, hvilket giver en fri passagebredde på ca. 90 cm.

Der er ikke bestemmelser om, at døråbninger skal kunne passeres med plejesenge.



Med venlig hilsen

Side 2/2

  
Ole Birk Olesen