



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 19. december 2016
J. nr. 2016-5881

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 25. november 2016 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S).

Spørgsmål nr. 160:

Hvad er ministerens holdning til, at der er strengere lovkrav til ventilationsanlæg i stalde, end der er til ventilationsanlæg i f.eks. børnehaver eller restauranter?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I bygningsreglementet (BR15) stilles der krav om, at bygninger skal ventileres, så der opnås tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold. Derudover stilles der specifikke krav til luftmængder eller ventilationsrater for beboelsesbygninger, opholdsrum i daginstitutioner og undervisningsrum.

Sådanne specifikke krav til luftmængder eller ventilationsrater findes ikke for stalde. Jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger er desuden undtaget fra bestemmelserne omkring ventilation samt tilsyn med og vedligeholdelse af ventilationssystemer i rum, hvor ansatte ikke udfører almindeligt erhvervsarbejde.

Krav for tilsyn med og vedligeholdelse af ventilationssystemer er ens for alle bygninger, hvor der er krav herom.”

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen