



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 31. maj 2017
J. nr. 2017-3216

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport- og Bygning- og Boligsudvalget har i brev af 17. maj 2017 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del 519), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Merete Dea Larsen (DF).

Spørgsmål nr. 519:

Vil den kommende undtagelse i bygningsreglementet for krav om elevatorer udelukkende gælde, hvor det er umuligt at opsætte elevatorer, eller hvad vil kriterierne være for at kunne undlade at etablere elevatorer?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Med den foreslåede ændring lægges der op til, at der ved ombygninger af eksisterende etageboliger ikke skal være krav om etablering af elevator. For disse bygninger vil der således fremover ikke være krav om etablering af elevator i forbindelse med fx inddragelse af tagetager til boliger.

Det vil således være en undtagelse, som gælder for alt eksisterende etageboligbyggeri. Såfremt bygherre i forbindelse med en ombygning af et eksisterende etageboligbyggeri vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, fx af hensyn til beboersammensætningen i den pågældende bygning, at etablere elevator, kan bygherre vælge at gøre det.

Det bemærkes, at der derudover fortsat vil være krav om etablering af elevatorer i nyt etageboligbyggeri, ligesom der fortsat vil være krav om etablering af elevator ved ombygning af eksisterende erhvervsejendomme og eksisterende offentligt tilgængelige bygninger”.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen