



UNDERVISNINGS  
MINISTERIET

Undervisningsudvalget  
Christiansborg

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21  
1220 København K  
Tlf. nr.: 32 92 50 00  
E-mail: [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr.: 20453044

Svar på spørgsmål 183 (Alm. del):

I brev af 11. august 2017 har udvalget efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL) stillet mig følgende spørgsmål:

5. september 2017  
Sags nr.:17/10458

Spørgsmål 183:

”Vil ministeren kommentere rapporten ”Indeklima i skoler”, Realdania/DTU, 2017, hvori der fremgår forskningsmæssig dokumentation for, at dårligt indeklima har betydning for børns komfort, sundhed og indlæring samt oplysninger om, at der blev målt CO<sub>2</sub>-koncentration i næsten alle klasselokaler, der overskred den anbefalede grænseværdi på 1000 ppm, og at grænseværdien på 2000 ppm blev overskredet i 7 % af klasseværelsernes brugstid?”

Svar:

Det er bekymrende og ærgerligt, hvis et godt indeklima står i vejen for, at eleverne har det godt i skolen og lærer det, de skal. Derfor er jeg også meget optaget af, at der sikres et godt indeklima på skolerne, ligesom jeg er optaget af at mindske støj og uro i klasselokalet. Jeg har noteret mig resultaterne i Realdanias rapport.

Kommunerne har ansvaret for folkeskolen. Det betyder bl.a., at det er kommunernes ansvar at sikre et forsvarligt indeklima i skolerne.

I forlængelse af et tidligere beslutningsforslag B40 igangsætter Undervisningsministeriet i efteråret en undersøgelse af, hvordan man fra centralt hold understøtter sikringen af et godt indeklima på norske og svenske skoler, og hvordan udvalgte norske og svenske skoler, der har et godt indeklima, konkret har arbejdet med indeklimaet. På den baggrund vil der også blive udarbejdet et inspirationsmateriale henvendt til skoler og

kommuner i en dansk kontekst til inspiration for det lokale arbejde med indeklimaet.

Med venlig hilsen

Merete Riisager