



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

15. maj 2017

### Besvarelse af spørgsmål 86 ad L 121 stillet af udvalget den 3. april 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV)

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at etablering af boliger uden adgang til at åbne deres vinduer og få frisk luft er en sænkelse af beskyttelsesniveauet i forhold til i dag? Og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, hvordan det er i tråd med, at der i beskrivelsen af formålet med den foreslåede § 15 b står ”... at borgernes beskyttelsesniveau fastholdes på mindst samme niveau som i dag”?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

Jeg har stillet et ændringsforslag til L 121 fsva. produktionsvirksomheder, som præciserer reglerne vedr. brug af mekanisk ventilation som afskærmning.

Brugen af afværgeforanstaltninger i form af etablering af hermetisk lukkede bygninger foreslås ikke at finde anvendelse for boliger, institutioner, rekreative formål mv, da beboere i disse bygninger bør have mulighed for at åbne vinduerne. Det er derfor i ændringsforslaget foreslået, at afværgeforanstaltningen begrænses alene til at kunne finde anvendelse for kontorformål og lignende f.eks. showrooms, liberale erhverv og servicevirksomheder.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen