



Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
17. januar 2018

Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM(2016) 0862 spørgsmål 5 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

Spørgsmål 5

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren oplyse, om der er elementer i forordningsforslaget om beredskab i elsektoren, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt.

Svar

Kommissionens forslag til forordning om beredskab i elsektoren indeholder ingen konkrete begrænsninger mht. udbygning af energiproduktionen. Forordningsforslaget skal derimod skabe størst mulig sikkerhed for, at der til enhver tid er tilstrækkelig kapacitet i el-systemet og har ikke til formål at fastsætte rammer for anvendelsen af denne kapacitet.

Der er for nuværende kun begrænsede omkostningseffektive muligheder for at lagre elektricitet, hvilket medfører, at elektricitet produceres samtidig med, at det efterspørges. Via europæisk samhandel vil det være muligt at øge udnyttelsen af VE-energi, eftersom hvert enkelt land i mindre grad er afhængigt af egne termiske kraftværker til at supplere VE-energikilder, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner. En øget samhandel på tværs af EU vil således medføre, at overskuds kapacitet kan deles på tværs af landegrænser. Det øger forsyningssikkerheden og reducerer de samlede omkostninger ved anvendelse af vedvarende energi.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk