



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
4. april 2018

J nr. 2018-787

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 7. marts 2018 stillet mig følgende spørgsmål 201 alm. del, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 201

Vil ministeren oplyse, via eksempler, om der er en mindstegrænse for det vandtryk, en forbruger har krav på i forhold til termen "et almindeligt vandforbrug"?

Svar

Vandforsyningen skal efter vandforsyningsloven udarbejde et regulativ, som indeholder de regler, rettigheder og pligter, der gælder mellem vandforsyningen og de tilsluttede ejendomme. Der findes en statslig udarbejdet vejledning, normalregulativet, med retningslinjer for udarbejdelse af vandforsyningens eget regulativ.

Normalregulativet indeholder ikke en mindstegrænse for vandtryk, og der kan derfor ikke gives eksempler, som der anmodes om i spørgsmålet. Ifølge normalregulativet skal vandforsyningen dog til enhver tid tilstræbe tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme. Det relevante vandtryk kan variere afhængigt af lokale forhold.

Der gælder, at vandforsyningen som udgangspunkt har ansvaret for forsyningsforholdene, herunder vandtrykket, frem til skel. Ejendomsejer er som udgangspunkt ansvarlig for forhold på egen grund, herunder vandinstallationerne. Hvis der er problemer med for lavt tryk, kan det således både skyldes forhold i vandforsyningens ledningsnet, samt forhold som den enkelte ejendomsejer er ansvarlig for.

Ifølge normalregulativet har vandforsyningen mulighed for at indsætte en bestemmelse i vandforsyningens eget regulativ om, at der i en ejendom efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Dette kan være relevant, hvis særlige forhold vedrørende en ejendom medfører, at trykforholdene i den pågældende ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende. Det kan eksempelvis gøre sig gældende i etageejendomme. Det kan også fremgå af regulativet, at etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2810
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk

Side 1/1