



Energi-,  
Forsynings- og  
Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
27. september 2018

**J nr.** 2018 - 2070

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 30. august 2018 stillet mig følgende spørgsmål 323 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Joel (S).

### **Spørgsmål 323**

Vil ministeren oplyse merudgiften ved, at den planlagte renovering af højspændingsmaster på Læsø erstattes af kabellægning af strækningen? Merudgiften ønskes oplyst både som samlet udgift og som et skøn over, hvad den årligt vil koste en gennemsnitlig husstand.

### **Svar**

Det er Energinet, der som ansvarlig for transmissionsnettet står for vedligeholdelse af højspændingsledninger på Læsø. Jeg har derfor indhentet bidrag fra Energinet for at kunne besvare spørgsmålet. Energinet har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Omkostningen ved kabellægning af 282-kV jævnstrømsforbindelsen på Læsø i det nuværende tracé blev vurderet af Energinet i maj 2017 til at koste knap 200 mio. kr. Dette indgik i svaret på spørgsmål nr. 293 i samling 2016-17. Dette skal sammenholdes med, at det planlagte vedligeholdelsesarbejde på luftledningen vil koste ca. 10 mio. kr. Det er Energinets vurdering, at der ikke er ændret i forudsætningerne for vurderingen fra maj 2017. En investering på knap 200 mio. kr. vil medføre en øget betaling for en gennemsnitlig husstand i Danmark, der har et forbrug på ca. 4000 kWh per år, på ca. 1,30 kr. per år, eksklusiv moms over en 20-årig periode.”

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)

Side 1/1