



MINISTEREN

Forsvarsudvalget  
Folketinget

Dato 17. januar 2019  
J. nr. 2018-6883

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Forsvarsudvalget har den 20. december stillet følgende spørgsmål nr. 3 vedrørende B 26, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Bjarne Laustsen (S) og Susanne Eilersen (DF):

**Spørgsmål nr. 3:**

Vil ministeren redegøre for, hvorfor der findes forskellige brandkrav (ABA og sprinkleranlæg) på nye henholdsvis gamle plejehjem og ældreboliger?

**Svar:**

Det følger af byggeloven, at en bygning skal overholde de krav, der gælder på opførelstidspunktet eller på tidspunktet, hvor der senest er søgt om byggetilladelse.

Byggelovgivningen og bygningsreglementet revideres løbende i takt med udviklingen af byggeriet og på baggrund af de erfaringer, som opbygges i byggeriet med tiden.

En lovlig opført bygning bliver ikke ulovlig, fordi kravene efterfølgende ændres. Tilsvarende skal en bygning ikke ombygges, når der laves om i kravene i bygningsreglementet. Det er bygningsejerens ansvar, at brandsikkerheden for en bygning opretholdes i hele bygningens levetid.

Jeg kan oplyse, at der siden 1977 har været specifikke krav i bygningsreglementet om, at plejeboliger og tilsvarende bygninger i flere etager skal have installeret sprinkleranlæg, hvilket forsat er gældende, hvis plejeboligafsnittet er større end 600 m<sup>2</sup>, eller hvis der er et samlet etageareal på over 1.000 m<sup>2</sup>. Siden 1982 har der også været krav om, at plejeboliger skal være udført med et automatisk brandalarmanlæg.

Derudover er der i det gældende bygningsreglement krav om, at bygninger skal opdeles i en eller flere brandmæssige enheder, som skal sikre, at der ikke sker væsentlig brandspredning, og at flugtvejene kan anvendes i den tid, som der er nødvendig for evakuering og redning af personer i bygningen. Tilsvarende krav om brandmæssig opdeling har været gældende siden 1972.



Med venlig hilsen

Side 2/2

  
Ole Birk Olesen