

Brandsikkerhed på plejehjem

- Hovedpointer fra SikkerhedsBranchens foretræde 14. november 2019

■ 2/3 af landets plejehjem lever ikke op til brandsikringskravene

Det fremgår af ministeriets undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger at 73 ud af 77 kommuner, der har svaret, har en eller flere bygninger, der ikke lever op til gældende brandkrav.

■ De fleste plejehjem mangler sprinkleranlæg - men sprinkleranlæg redder ikke liv

Sprinkleranlæg redder bygninger og minimerer branden, men det er ikke nok til at redde en udsat person i det rum, hvor branden starter.

■ Fulddækkende ABA-anlæg redder liv

Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) med en detektor i hvert rum sender signal til brandvæsnet og personalet, der redder personer ud i tide. Bygningsreglementet 2006 indførte krav om fulddækkende ABA-anlæg, og alle med viden om brandsikkerhed er enige om at det er den rigtige løsning ift. at redde liv.

■ Der er penge at spare på at gøre det hele på en gang

Mange kommuner skal have penge op af lommen for at lovliggøre, og der er en økonomisk fordel i at gøre det ordentligt på en gang - i et udbud. Dertil kan Folketinget gøre det billigere for kommunerne ved at lade dem bruge de gældende funktionsbaserede brandsikringskrav.

■ Mange omkommer i brand på plejehjem

I 2018 omkom 10 mennesker i brand på en plejehjem. I gennemsnit omkom 11 % af de branddøde mellem 2014 og 2018 på et plejehjem. Dertil kommer at der for omkommen i brand er 20 brande med behandlingskrævende skadede.

■ Der er brug for politisk handling

Plejehjemmene skal bringes op til lovlige standard, men der er ingen krav om ABA. Derfor får vi ikke reddet flere liv uden et krav fra Folketinget.