



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
30. januar 2020

J nr. 2019 - 1513

Fastsættelse af niveau for elforsyningsikkerhed

Jeg skal som klima-, energi- og forsyningsminister som noget nyt fastsætte niveau for elforsyningsikkerhed.

Jeg lægger i min fastsættelse af niveauet for elforsyningsikkerhed vægt på, at der sikres en fornuftig balance mellem hensynet til den grønne omstilling, en høj elforsyningsikkerhed og at danskerne fortsat sikres en strømforsyning, der er til at betale.

Niveauet fastsættes som et planlægningsmål på baggrund af anbefaling fra Energinet og indstilling fra Energistyrelsen. Energinets anbefaling fremgår af Redegørelse for elforsyningsikkerhed 2019, som jeg orienterede udvalget om den 6. november 2019 i forbindelse Energinets offentliggørelse af denne, *jf. vedlagte orientering*.

Jeg fastsætter på den baggrund et niveau på syv afbrudsminutter pr. år i 2030 for det overordnede elsystem. Udmeldingen giver Energinet en retningslinje for fremtidige investeringer, som vil skulle holdes op imod planlægningsmålet. Jeg fastsætter alene et planlægningsmål for det overordnede elsystem, da der ikke foreligger tilstrækkelige data til at sætte et niveau for det underliggende elnet. *jf. vedlagte brev til Energinet*. Det skal ses i lyset af, at netselskaberne, der har ansvar for det underliggende elnet, ikke har indmeldt alternative forløb for netudviklingen, som der er sat krav om. Der pågår arbejde, der skal sikre, at kravene til netselskabernes tydeliggøres, således der kan fremskaffes et datagrundlag fremover.

Herudover vil der ske en fortsat udvikling af transparens i ansvarsfordelingen af elforsyningsikkerheden mellem Energinet og netselskaberne. Samt en videreudvikling af metoderne for fastsættelse af niveau for elforsyningsikkerheden, der skal bidrage med større indsigt i de samfundsøkonomiske forhold ved et højere eller lavere niveau af elforsyningsikkerhed.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1