



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Lars Barfoed, formand for Energinets bestyrelse
Lars.Barfoed@outlook.com

Ministeren

Dato
30. januar 2020

J nr. 2019 - 1513

Fastsættelse af planlægningsmål for elforsyningsikkerheden

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 31. oktober 2019 modtaget Energinets Redegørelse for elforsyningsikkerhed 2019, som jeg hermed kvitterer for.

Jeg kan på baggrund af redegørelsen konstatere, at Danmark i 2018 har opretholdt et højt niveau for elforsyningsikkerhed, der fortsat placerer os i den europæiske topklasse. Det sker samtidig med en stigende indfasning af vind og sol i det danske energisystem. Det er flotte resultater, og det er vigtigt, at vi også fremadrettet sikrer en fornuftig balance mellem hensynet til den grønne omstilling, en høj elforsyningsikkerhed, og at danskerne fortsat sikres en strømforsyning, der er til at betale.

Niveau for elforsyningsikkerhed fastsættes som et planlægningsmål for 2030 på baggrund af Energinets Redegørelse for elforsyningsikkerhed 2019 samt på baggrund af indstilling fra Energistyrelsen.

Niveauet for det overordnede elsystem (eltransmissionsnettet og effekttilstrækkeligheden) fastsættes på syv minutters årlige afbrydelser i gennemsnit gældende frem til 2030. Niveauet svarer til en pålidelighedsstandard (LOLE, dvs. hyppigheden af problemer med elmangel) på op til 1 time årligt. Niveauet sættes som et planlægningsmål med hjemmel i Elforsyningslovens § 27.

Det er Energistyrelsens vurdering, at der på baggrund af Redegørelse for elforsyningsikkerheden 2019 ikke foreligger et beslutningsgrundlag, som muliggør en vurdering af forskellige niveauer af distributionsselskabernes bidrag – og tilhørende omkostninger (jf. bekendtgørelse nr. 1402 af 12. december 2019 § 27, stk. 4). På den baggrund fastsættes der ikke et niveau for elforsyningsikkerhed for eldistributionnettet.

Der vil blive igangsat tiltag, der skal tydeliggøre kravene til netselskabernes indmeldinger af data til Energinet, således at der fremskaffes et datagrundlag,

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



der gør det muligt at tage stilling til det samlede niveau for elforsyningsikkerheden, herunder eldistributionsnettet.

Der er ikke med fastsættelsen af planlægningsmålet taget stilling til de konkrete virkemidler for opretholdelsen elforsyningsikkerheden. Det er Energinets ansvar på baggrund af det fastsatte planlægningsmål og under de regulatoriske rammer for eventuel godkendelse af initiativer at foretage de nødvendige tiltag for så vidt angår transmissionsnettet.

Hvad angår behovet for eventuelle tiltag til at understøtte effektiltrækkeligheden, vil der blive taget særskilt stilling hertil. Herudover afventes virkningerne af igangværende markedstiltag og en kommende vurdering af Value of Lost Load (omkostningerne ved ikke leveret el).

Med venlig hilsen



Dan Jørgensen