



Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
6. november 2019

**J nr.** 2019 - 1513

### **Energinets Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019**

Jeg har den 31. oktober 2019 modtaget Energinets *Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019*, som også er blevet offentliggjort på Energinets hjemmeside. Redegørelsen er sammen med et høringsnotat vedlagt dette brev til udvalgets orientering. Det fremgår af Energinets redegørelse, at elforsyningssikkerheden i Danmark i 2018 var på ca. 22 afbrudsminutter. Danmarks elforsyningssikkerhed er dermed stadigvæk blandt de højeste i Europa.

Jeg skal som klima-, energi- og forsyningsminister senest i januar 2020 fastsætte og udmelde et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden. Det sker på baggrund af anbefaling fra Energinet, som Energinet giver i redegørelsen for elforsyningssikkerhed. Energinet anbefaler med baggrund i ønsket om en høj, men samfundsøkonomisk forsvarlig elforsyningssikkerhed et planlægningsmål på 35 afbrudsminutter i 2030 fordelt med 28 min. på eldistributionsnettet og 7 min. på transmissionsnettet.

Som jeg skrev i en orientering til udvalget den 6. september 2019, har netselskaberne meddelt, at de ikke kan levere de alternative forløb for netudviklingen, som der er sat krav om. Det har på den baggrund ikke været muligt at verificere netselskabernes indmeldte antal afbrudsminutter. Høringssvarene til redegørelsen tydeliggør desuden, at datagrundlaget for distributionsnettene er forbundet med betydelig usikkerhed, og at metoderne til at beregne det fremtidige niveau for elforsyningssikkerhed skal udvikles yderligere.

Jeg vil nu se nærmere på Energinets anbefalinger og senest januar 2020 udmelde et niveau for elforsyningssikkerhed. Jeg vil her tage de usikkerheder, der er om datagrundlaget for netselskabernes fremskrivninger, med i min betragtning. Jeg vil ligeledes se nærmere på, hvordan datagrundlaget kan styrkes fremadrettet. Inden jeg udmelder niveau for elforsyningssikkerhed, vil jeg tilbyde, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet giver KEF-udvalget en teknisk gennemgang af redegørelsen.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2809  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1