



Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
16. september 2020

**J nr.** 2020-4021

## **Energinet har sendt udkast til elforsyningsikkerhedsredegørelse 2020 i høring**

Jeg skal som klima-, energi- og forsyningsminister senest 15. februar 2021 fastsætte og udmelde niveauet for elforsyningsikkerhed i 2030. Niveauet skal fastsættes med udgangspunkt i Energinets anbefaling, som de afgiver i deres årlige redegørelse om elforsyningsikkerheden. Jeg vil derfor gøre udvalget opmærksom på, at Energinet har sendt deres udkast til elforsyningsikkerhedsredegørelse for 2020 i høring den 15. september 2020. Redegørelsen kan hentes på Energinets hjemmeside: <https://energinet.dk/EI/Horinger/Hoeringer/Redegoerelse-for-elforsyningsikkerhed-2020>

Det fremgår af Energinets redegørelse, at elforsyningsikkerheden i Danmark i 2019 var på ca. 20 afbrudsminutter (svarer til strøm i stikkontakten i 99,996 pct. af tiden). Danmarks elforsyningsikkerhed er således fortsat i verdensklasse, samtidig med, at vi har en historisk høj andel af vind og sol i vores elproduktion i 2019.

Energinets nye prognoser peger på betydeligt større udfordringer for elforsyningsikkerheden i 2030 sammenlignet med sidste år, hvilket bl.a. begrundes af færre traditionelle kraftværker og stigende elforbrug. Energinet fastholder alligevel sidste års anbefaling til planlægningsmål for elforsyningsikkerhed på 35 afbrudsminutter (svarer til strøm i stikkontakten i 99,993 pct. af tiden) i 2030 med en forventning om, at udfordringerne kan imødegås med yderligere udvikling af elmarkederne, herunder et mere fleksibelt elforbrug og reinvesteringer i udlandsforbindelser og i det nuværende elnet. Energinet understreger også, at den forventede udvikling kræver en nøje overvågning og planlægger bl.a. en tættere monitoring af fleksibiliteten i elmarkederne.

Jeg kan minde om, at vi med klimaaftalen aftalte, at der skal gennemføres en analyse af klimaaftalens effekter på elforsyningsikkerheden, der også skal indeholde en vurdering af mulige tiltag til at understøtte elforsyningsikkerheden, som jeg forventer at kunne præsentere i efteråret 2021.

Energinet skal efter høringen og senest den 15. november 2020 oversende den endelige redegørelse til mig, som jeg også vil oversende til udvalget. Inden jeg

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2809  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)

Side 1/2



fastsætter niveau for elforsyningssikkerhed (senest 15. februar 2021), vil jeg tilbyde udvalget en teknisk gennemgang af redegørelsen.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen