



BOLIGMINISTEREN

Boligudvalget
Folketinget

Dato 10. juni 2020
J. nr. 2020-5023

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget har i brev af 28. maj 2020 stillet mig følgende spørgsmål (BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål nr. 156:

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 17. april 2020 fra Christian Thing, Horn Group vedrørende BR18, jf. BOU alm. del - bilag 69.

Svar:

Jeg har indhentet bidrag til besvarelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Ventilationsvinduer kan ikke anvendes som løsning til overholdelse af ventilationskravene i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets krav om mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Det gælder f.eks. for etageboliger samt daginstitutioner og undervisningsrum, hvor mekanisk ventilation medfører en konstant og styrbar luftudskiftning, der sikrer et sundt indeklima samtidig med, at der er et lavt energiforbrug.

Der er dog intet til hinder i bygningsreglementet for brug af ventilationsvinduer i visse andre bygninger, herunder f.eks. kontorbygninger, enfamiliehuse og sommerhuse, da der ikke her er krav om etablering af mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding.

For de bygninger, hvor der ved renovering er krav om, at ny ventilation skal være mekanisk, men hvor det af byggetekniske årsager vil være vanskeligt at etablere, kan man enten vælge at søge dispensation fra kravene eller helt at fravælge en ny, mekanisk løsning. I stedet kan man forsøge at forbedre indeklimaet via naturlig ventilation, f.eks. gennem vinduesåbning.”


Det er min intention, at bygningsreglementets krav, så vidt det er muligt, skal være teknologineutrale og understøtte udvikling og udbredelsen af nye, innovative teknologier. Samtidig skal bygningsreglementet medvirke til at sikre, at der opretholdes et godt og sundt indeklima.



Side 2/2

Jeg har derfor bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at undersøge, om reglerne kan udformes på en mere rummelig måde uden at gå på kompromis med hensynet bag dem.

Med venlig hilsen



Kaare Dybvad Bek