



BOLIGMINISTEREN

Boligudvalget
Folketinget

Dato 18. december 2019
J. nr. 2019-7000

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget har i brev af 15. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål (BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål nr. 23:

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste på landsplan og fordelt på de enkelte kommuner, hvis der blev stillet krav om fulddækkende automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på alle plejehjem, som foreslået af Sikkerhedsbranchen, jf. BOU alm. del – bilag 24?

Svar:

Jeg har indhentet bidrag til besvarelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ligger ikke inde med oplysninger, der muliggør en udarbejdelse af den efterspurgte beregning. For at kunne beregne, hvad det vil koste, hvis der bliver stillet krav om fulddækkende automatiske brandalarmanlæg i alle landets plejeboliger, kræves der bygningsspecifik viden, som bygningsejerne har adgang til. Kommunerne vil i de fleste tilfælde ligge inde med mange af de relevante oplysninger, da kommunerne efter byggeloven er bygningsmyndigheder i de konkrete byggesager.

Det vurderes, at prisen for et fulddækkende ABA-anlæg inklusive etablering vil ligge på ca. 150-180 kr. pr. m².”

Med venlig hilsen



Kaare Dybvad Bek