



BOLIGMINISTEREN

Boligudvalget  
Folketinget

Dato 20. december 2019  
J. nr. 2019-7495

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget har i brev af 2. december 2019 stillet mig følgende spørgsmål (BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina Adsbøl (DF).

**Spørgsmål nr. 58:**

Er ministeren enig i, at i forhold til at forbygge brand på plejehjem, plejeboliger m.m. samt gribe ind ved brand, så er det vigtigt, at der er personale på stedet 24/7 - altså alle døgnets 24 timer, og hvordan vil ministeren sikre det?

**Svar:**

Af almenboligloven fremgår det, at plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Det er således hensigten bag loven, at der til plejeboliger er knyttet personale svarende til den pågældende gruppes behov.

Ud over byggetekniske krav stilles der også krav i bygningsreglementet til personalet. I tilfælde af en eksisterende bygning med plejeboliger mv., hvor der ikke er installeret et automatisk brandalarmanlæg, er der i bygningsreglementet krav om, at der i forbindelse med udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen for bygningen sikres, at der er en fast vågen vagt pr. 50 meter på hver etage. Der har været krav om automatisk varsling og automatisk brandalarmanlæg i større bygninger siden 1982.

Der er endvidere krav om, at personalet tilknyttet en plejebolig mv. skal være uddannet til at håndtere en brand, herunder at personalet skal være instrueret i de udarbejdede ordensregler om, hvordan evakuering skal foregå og i brugen af brandslukningsmateriel. Disse krav har til formål at sikre, at personalet i tilfælde af brand aktivt kan bistå i forbindelse med slukning af branden eller redning af personer i bygningen.

Med venlig hilsen



Kaare Dybvad Bek