



BOLIGMINISTEREN

Boligudvalget  
Folketinget

Dato 20. december 2019  
J. nr. 2019-7495

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget har i brev af 2. december 2019 stillet mig følgende spørgsmål (BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Karina Adsbøl (DF).

**Spørgsmål nr. 59:**

Det er fremhævet den ene gang efter den anden, hvor vigtigt det er med sprinkleranlæg på plejehjem, plejeboliger m.m. Hvorfor er det så muligt, fuldt lovligt at bygge/indrette plejehjem, plejeboliger m.m. i et plan uden sprinkleranlæg? Skal sikkerheden ikke være den samme for alle?

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Formålet med automatisk sprinkleranlæg i plejehjem m.v. er at sikre, at en brand dæmpes hurtigt, så varm røg og ild ikke spreder sig til gange og andre værelser i det tidsrum, som er nødvendigt for at kunne sikre en forsvarlig redning af personer.

Det tager som udgangspunkt kortere tid at redde personer ud fra en bygning i ét plan. Derfor stilles der ikke et obligatorisk krav om, at der skal installeres sprinkleranlæg i alle plejehjem m.v. i ét plan.

Bygninger i ét plan kan dog have en sådan størrelse, at det er nødvendigt med et automatisk sprinkleranlæg til at dæmpe branden. Der er derfor krav om, at der i bygninger i én etage med et etageareal, der er større end 2.000 m<sup>2</sup>, skal installeres automatisk sprinkleranlæg.”

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek