



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
31. januar 2020

J nr. 2019-5227

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 15. januar 2020 stillet mig følgende spørgsmål 200 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ida Auken (RV).

Spørgsmål 200

Mener ministeren, jf. KEF alm. del – svar på spm. 157, at en spænding ned til 207 V er tilfredsstillende, når man tager i betragtning, at det lave spændingsniveau giver problemer for danskere i forhold til at bruge helt almindelige elektriske apparater.

Svar

Som oplyst ved besvarelsen af KEF alm. del – spm. 157, er betingelserne for netvirksomhedernes opretholdelse af spændingskvaliteten hos forbrugerne fastsat i netvirksomhedernes bestemmelser om tilslutning til og brug af distributionsnettet (tilslutningsbestemmelserne). Tilslutningsbestemmelserne indebærer, at en spændingskvalitet på +/- 10 % af den nominelle spænding 230 V, dvs. mellem 207 og 253 V, er i overensstemmelse med Europæisk Standard EN 50160, som er udarbejdet af CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) udpeget af EU-kommissionen. Standarden anvendes dermed på tværs af de europæiske lande.

Tilslutningsbestemmelserne er en branchestandard, som er udarbejdet af Dansk Energi i medfør af elforsyningslovens § 73 b samt anmeldt og taget til efterretning af Forsyningstilsynet, som er uafhængig tilsynsmyndighed på elforsyningsområdet. Det er muligt at klage over tilslutningsbestemmelserne til Forsyningstilsynet, mens private forbrugere kan klage til Ankenævnet på Energiområdet over netvirksomhedens ydelser under tilslutningsbestemmelserne. Derudover behandler netvirksomhederne klager fra elkunderne over hastende nettekniske spørgsmål.

På ovenstående baggrund mener jeg, at de nuværende rammer for fastlæggelse af krav til spændingskvaliteten i eldistributionsnettet er tilstrækkelige og vil opfordre danskere, som måtte opleve udfordringer med spændingskvaliteten, til at udnytte de eksisterende klagemuligheder.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1